

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
РУП «Стройтехнорм», 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89
тел./факс + 375 17 288-61-21, тел. + 375 17 283-23-86

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 01.2866.16

*Изменение внесено в п. 4 ТС 30 января 2017 г.
Дата регистрации « 27 » июля 2016 г.
Действительно до « 27 » июля 2021 г.
Руководитель уполномоченного органа И.Л. Лишай
Продлено до « » г.
Продлено до « » г.

И.Л. Лишай
Техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Трубы «Изопрофлекс-75А» из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT, армированные синтетическими нитями, с тепловой изоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке.

2. Назначение

Для подземной бесканальной прокладки, а так же прокладки в непроходных каналах сетей холодного и горячего водоснабжения с постоянной температурой воды до 75 °С и максимальным рабочим давлением 1,0 МПа.

3. Изготовитель

СООО «БелПолимерТепло», Республика Беларусь, 222226, Минская область, Смолевичский район, д. Пекалин, пер. Ленина, д.1, к.2.

4. Заявитель

СООО «БелЕвроТрубПласт», Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр-т Победителей, 89 корп. 3, пом. 5.

*ООО «БелЕвроТрубПласт», Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр-т Победителей, 89 корп. 3, пом. 5.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

протокола испытаний ЦИСП РУП «Стройтехнорм» (аттестат аккредитации № ВУ/112.02.1.0.0494) от 24.06.2016 № 13(3)-495/16;

протокола испытаний НИИЛ БиСМ БНТУ (аттестат аккредитации № ВУ/112.1.0024) от 18.05.2016 № 1711;

протоколов испытаний ИЦ «НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси» (аттестат аккредитации № ВУ/112.02.1.0.0042) от 01.06.2016 № 04-52/809П, № 04-52/810П.

6. Техническое свидетельство действует на

серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «Стройтехнорм» осуществляет инспекционный контроль производства продукции СООО «БелПолимерТепло», Республика Беларусь.

7. Особые отметки

Пример маркировки: БПТ Изопрофлекс-75А50/90 (48,0x3,6/94x2,2) - P1,0 МПа
ТУ ВУ 190638721.006-2015 п№04 оп. 21.04.2016 15-27 для СООО БЕТП 0084.


Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа



И.Л. Лишай

27

июля

2016 г.

№ 0005170

